

Рекомендації
щодо проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки
ступеня безбар'єрності об'єктів благоустрою для маломобільних груп
населення

Загальна інформація про об'єкт

1.	Назва об'єкту	Ічнянський міський парк
2.	Тип об'єкту благоустрою	територія загального користування
3.	Код з Класифікатору будівель і споруд	2412
4.	Адреса розташування об'єкта:	Біля перехрестя вулиць Вокзальна та Героїв Майдану
	тип населеного пункту (місто/селище/село)	місто
	назва населеного пункту	Ічня
	тип вулиці (вулиця, бульвар, проспект, провулок, площа)	
	назва вулиці	
5.	Площа, м. кв	
6.	Посилання на фото- та відеоматеріали	https://drive.google.com/drive/folders/1-D6uQhLzN_I7ohrpsXxhzHVav1BM9dE0?usp=sharing
7.	Дата проведення обстеження	27.08.2024

Чек-лист

Критерії безбар'єрності для маломобільних груп населення	Критичність	Відповідність критеріям (так, ні, не застосовується)	Коментарі
1. Пішохідні доріжки:			
1) ширина пішохідних шляхів руху із зустрічними рухом не менше 1,8 м;	+	так	

2) пішохідні шляхи руху, що перетинаються, поєднуються на одному спільному рівні, відсутні перепони, антипаркувальні елементи, клумби, бордюри;	+	так	
3) покриття пішохідних доріжок рівне, без вибоїн на всьому шляху руху, природне ґрунтове покриття - утрамбоване для зручного пересування осіб з інвалідністю у візках;		так	
4) межі доріжки чітко позначені рельєфною, контрастною смугою для безпечного пересування нею осіб з інвалідністю з порушення зору;		так	
5) вздовж пішохідної доріжки наявні зовнішні стандартні тактильні направляючі, а саме: бордюрний камінь, газон, пішохідна доріжка, яка має з одного чи двох боків різне за фактурою покриття зі стандартних матеріалів, комбіноване покриття, коли на пішохідних шляхах покладені різні типи тротуарної плитки, бруківки, асфальту, що відрізняються тактильно і за кольором;	+	так	
6) за відсутності стандартних тактильних направляючих, вздовж пішохідної доріжки облаштована направляюча тактильна смуга, що позначає маршрут між об'єктами, має початок та кінець; позначає маршрут між об'єктами, має початок та кінець;	+	так	
7) водостоки на тротуарах закриті решіткою з чарунками не більше 1,5 см в одному з напрямків.		не застосовується	
8) на пішохідних переходах з тротуарів і пішохідних доріжок наявний пологий з'їзд з ухилом не більше 8 % з тротуарів до пішохідних переходів (в рівень з дорогою), пониження бортового каменю;	+	так	
9) облаштована попереджувальна тактильна смуга на всю ширину пішохідних переходів, на якій відсутні перепони, антипаркувальні елементи, клумби.	+	так	
2.Відкриті сходи та пандуси		не застосовується	
1) відкриті сходи на пішохідних шляхах дублюються пандусами;	+	не застосовується	

2) ухил пандуса становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 м довжини не більше 8 см підйому), ширина пандуса становить не менше ніж 1,2 м в просвіті, уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 м (як вгорі, так і внизу);	+	не застосовується	
3) всі відкриті сходи на пішохідних шляхах в межах одного маршруту повинні бути однаковими за формою, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок;		не застосовується	
4) поодинокі сходинки відкритих сходів замінені пандусами;	+	не застосовується	
5) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок, а також мають контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра - не менше 0,1 м, вертикальної - не менше 0,05 м);	+	не застосовується	
6) перед перешкодами, паралельно сходам, перед та після сходового маршруту розташована попереджувальна тактильна смуга.	+	не застосовується	
3. Майданчики для відпочинку:			
1) майданчики для відпочинку розміщені не рідше ніж через кожних 100 м пішохідної доріжки;	+	так	
2) довжина майданчика не менше ніж 1,2 м, розрахована на розміщення, як мінімум, однієї лави, двох урни, а також місця для крісла колісного (вільний простір шириною не менше ніж 0,9 м та глибиною не менше ніж 1,2 м поруч із лавою);	+	так	
3) відстань від зовнішнього краю сидіння лави та розташування урни до пішохідного шляху складає не менше ніж 0,6 м;		так	
4) на майданчиках відпочинку встановлюють лави, з яких не менше ніж 50% з можливістю спертися спиною, й урни, пофарбовані в яскраві, контрастні кольори;	+	ні	

5) місця розташування скульптур, фонтанів та інші архітектурних елементів не заважають пересуванню маломобільних груп населення вздовж основних напрямків руху, підходи до місць розташування архітектурних елементів повинні бути позначені тактильними елементами доступності, добре освітлені;	+	так	
6) проїзд до розташування скульптур, фонтанів та інші архітектурних елементів розташування таких об'єктів має відповідати можливостям маневрування кріслом колісним (наявний вільний простір 1,5 x 1,5 м);	+	так	
6) наявні стенди, табло, доступні для осіб з порушення зору чи слуху з інформацією про розташування основних об'єктів, в тому числі громадських вбиралень;		ні	
7) громадські вбиральні облаштовані з універсальною кабіною для маломобільних груп населення та пеленальним столиком;	+	ні	
8) на території парків і скверів житлових районів розміщено комплексні інклюзивні ігрові та спортивно-ігрові майданчики загального користування;	+	так	
9) місця виходу собак позначені та обладнані спеціальними урнами.		ні	
4. Велосипедні доріжки (за наявності)		не застосовується	
1) велосипедна доріжка конструктивно відокремлена від пішохідних шляхів;		не застосовується	
2) ширина велосипедних смуг та доріжок – від 1,5 м;		не застосовується	
3) покриття доріжки рівне без вибоїн, доріжка вільна від перешкод, тимчасових споруд;		не застосовується	
4) обладнані місця для паркування велосипедів.		не застосовується	

Висновок: Об'єкт є бар'єрним *

Управитель об'єкта

Начальник КП «Ічнянське ВУЖКГ»

“27” серпня 2024 р.


В.М.Кирій