

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

| Загальна інформація про об'єкт: | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Дата проведення обстеження | 27.08.2024 | |
| 2 | Назва установи | Центр надання адміністративних послуг | |
| 3 | Адреса розташування об'єкта | м.Ічня, пл. Т.Шевченка, 1 | |
| 4 | Форма власності | комунальна | |
| 5 | Найменування послуги | Надання адміністративних послуг | |
| 6 | Особа, яка проводила обстеження | Володимир Кирій, начальник КП «Ічнянське ВУЖКГ» | |
| 7 | Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) | (04633)2-14-72, ichn_vuzhkg@ukr.net | |
| № п/п | Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Відповідність критеріям (так або ні) | Примітки |
| 1. | Шляхи руху до будівлі: | | |
| | 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю знаходяться на відстані не далі ніж 50 метрів від входу до будівлі або споруди | так | |
| | 2) таких місць не менше ніж 10 відсотків від загальної кількості (але не менше ніж одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності; | так | |
| | 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра; | | відсутні |
| | 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра; | так | |
| | 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування у якості верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню накріслах колісних або з милицями); | так | |
| | 6) у разі наявності на прилеглий території та/або на шляху до будівлі сходів, вони продубльовані пандусом; | | відсутні |
| | 7) нахил пандусу становить не більше ніж 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (яквгорі так і внизу), або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання; | | відсутній |
| | 8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | | відсутні |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| 9) систему засобів орієнтації та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд. (включаючи позначення кольором сходинок, порогів, інших об'єктів та перешкод); | ні | |
| 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні й безпечні для осіб з інвалідністю. | ні | |
| 2. Вхідна група | | |
| 1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо; | так | |
| 2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів, вони продубльовані пандусом; | так | |
| 3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання; | так | |
| 4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок; | так | |
| 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"; | ні | |
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором; | | Двері не прозорі |
| 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра; | так | |
| 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра; | так | |
| 9) кути порогів заокруглені; | так | |
| 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра); | ні | |
| 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати крісло колісному); | так | |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів; | ні | |

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| | 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході; | так | |
| | 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра; | | Турнікет відсутній |
| 3 | Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення: | | |
| | 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом | | Установа розташована на першому поверсі |
| | 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | | Пандус відсутній |
| | 3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок | | Сходи відсутні |
| | 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено" | ні | |
| | 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором | | Двері не прозорі |
| | 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра | так | |
| | 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра | так | |
| | 8) кути порогів заокруглені | так | |
| | 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) | ні | |
| | 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними | ні | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | | |
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю | так | |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | | Установа розташована на першому поверсі Ліфт відсутній |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом | | Ліфт відсутній |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра) | | Ліфт відсутній |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів | | Ліфт відсутній |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля | | Ліфт відсутній |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху | | Ліфт відсутній |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху | | Ліфт відсутній |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра | | Ліфт відсутній |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки | | Ліфт відсутній |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю | так | |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | так | |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху | ні | |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги | Ні | |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | ні | |
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | | відсутній |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | так | |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю | ні | |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті | так | |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах | так | |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм | так | |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | так | |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку | так | |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху | так | |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра | так | |
| 36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра | так | |
| 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | так | |
| 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах | так | |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| | колісних, мають порушення зору та слуху | | |
| 4. | 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху | ні | |
| | Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю: | | |
| | 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA | ні | |
| | 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки | ні | |

Серед працюючих кількість осіб

| | Усього осіб з інвалідністю | З них | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з них жінки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

| | Усього осіб з інвалідністю | З них | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| | | пересуваються на кріслах колісних | з порушенням зору | з порушенням слуху | мають інші порушення |
| Усього | 83 | 1 | 2 | 2 | 78 |
| з них жінки | 44 | 1 | 1 | 0 | 42 |

Підсумки об'єкт має часткову безбар'єрність

Управитель об'єкта

Начальник КП «Ічнянське ВУЖКГ»

«27» серпня 2024 р.


В.М.Кирий